

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Rejon Dystrybucji Lubań
ul. Kościuszki 11 A, 59-800 Lubań
tel. centrala: (+48) 75 72 19 200
fax: (+48) 75 72 22 558
e-pocztą: luban.rd@tauron-dystrybucja.pl

1000736176



Lubań, dn. 15.01.2014r.

TD / O1 / RD1.3 / RDE / 2014-01-10 / 0003145

TD / O1 / RD1.3 / RDE / 2014-01-15 / 000 0005

**Biuro Projektów
i Usług Budownictwa
AJD PROJEKT
ul. T. Kościuszki 5/2A
59-820 Leśna**

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

UZGODNIENIE Nr 013/2014

Sprawdzono projekt budowy drogi gminnej w m. Studniska Dolne dz. nr 225 i 226/18 obr. Studniska Dln, w zakresie kolizji z istniejącymi urządzeniami energetycznymi własności TAURON Dystrybucja S.A. z uwagami:

1. Projektowana budowa jw., nie koliduje z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi.
2. W obrębie naniesiono urządzenia energetyczne:
 - zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną.
3. Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącymi liniami kablowymi wykonać zgodnie z N-SEP-E-004.
4. Prace wykonywane w zbliżeniu do linii napowietrznych wykonać zgodnie z PN-E-05100-1. Prace wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów i ich wzmocnień.
5. Dopuszcza się występowanie elektroenergetycznych linii kablowych nie oznakowanych taśmą ostrzegawczą. Nie wyklucza się istnienia linii kablowych nie zainwentaryzowanych geodezyjnie.
6. Prace ziemne w miejscu zbliżenia (do 3m) i skrzyżowania w (promieniu 3m) z kablami energetycznymi należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Prace winny być nadzorowane przez pracownika Posterunku Energetycznego w Zgorzelcu tel. 75 77 52 548.
7. Wykonawca robót winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji Lubań ul. Kościuszki 11A, tel. 75 72 19 200 (210; 211), na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem robót celem zapewnienia nadzoru.
8. Odkryte kable muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prawdliwość zabezpieczenia kabli potwierdza pracownik PE Zgorzelec.
9. Zасыpywanie kabli winno odbywać się w obecności pracownika PE Zgorzelec.
10. W przypadku uszkodzenia urządzeń energetycznych kosztami naprawy i poniesionych strat zostanie obciążony wykonawca robót oraz inwestor.
11. Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy dokonać aktualizacji uzgodnienia.
12. Uwagi wynikające z niniejszego uzgodnienia należy uwzględnić w części opisowej dokumentacji projektowej.
13. Niniejsze uzgodnienie ważne jest 1-rok od daty wydania.
14. Uzgodnienie nr 013/2014 należy zamieścić w każdym egzemplarzu projektu.

Sprawę prowadzi

Henryk Malmon ☎ (+48) 75 72 19 268,
e-pocztą: henryk.malmon@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Rejon Dystrybucji Lubań
Pełnomocnik Dyrektora Oddziału
Specjalista ds. rozwoju

.....Bartłomiej Ruzoń.....

/imienna pieczęć i podpis/

Załączniki:

1. Projekt budowy jw., mapa syt.-wysokościowa 1 egz.

Rozdzielnik:

1. Adresat

~~2. a/a~~

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 889 12 00
fax: +48 75 752 43 70
jeleniagora@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy: 511.974.935,12 zł (wplacony)

www.tauron-dystrybucja.pl